



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны: Приемная (863) 240-63-08
Канцелярия/Факс (863) 244-27-85 <http://www.gpmrostov.donpac.ru> E-mail: gpmrostov_rnd@mail.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО НЕКЛИНОВСКОМУ И МЯСНИКОВСКОМУ РАЙОНAM
Неклиновский район с. Покровское пер. Красный 36, 346830, телефон, факс (86347) 2-11-65
Единый номер «телефона доверия» (863) 239-99-99

« 01 » марта 2018 г.

12 часов 00 минут
(время составления акта)

с. Покровское
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 9
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: Россия, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Чкаловский, 1а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 9 от 29 января 2018 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая внеплановая, документарная выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская средняя общеобразовательная школа "Неклиновский образовательный комплекс"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 01 » февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
« 01 » марта 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня /4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Лойторенко А.В. 01.01.2018г.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лойторенко Андрей Викторович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покровская средняя общеобразовательная школа "Неклиновский образовательный комплекс Тимошенко Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Двери складских помещений и электрощитовых не имеют требуемого предела огнестойкости не менее EI 30 часа отсутствует «сертификат пожарной безопасности» (СНиП 2.08.02-89* п. 1.55; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 6);
2. Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п.п. в) п.42 Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 О противопожарном режиме);
3. Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнение в притворах (ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97* п. 6.18*);
4. Не установлен над дверью запасного эвакуационного выхода световой оповещатель «Выход» во внутренний двор школы у пищеблока. (п.61 Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 О противопожарном режиме);
5. В месте расположения приемно-контрольного прибора АПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного источника освещения. Прибор АПС загромождён спортивным инвентарём. (ст.6 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования п. 13.14.13);
6. Не все осветительные приборы эвакуационного освещения на путях эвакуации находятся в рабочем состоянии (при отключении электроэнергии не загораются) (ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6; СНиП 21-01-97 п. 6.22; СНиП 23-05-95 п. 7.62; Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 61, 43);
7. Учреждение не в полном объёме оборудованы знаками пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 (п. 43 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);
8. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации). При монтаже, ремонте и обслуживании не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно в помещении спортивных залов установка автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. (п.61 Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 О противопожарном режиме);
9. Для покрытия пола путей эвакуации применены горючие материалы (линолеум), на который не предоставлены документы характеризующие его пожарную опасность. (таблица 28 часть 6 статьи 134 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
10. В кабинете заместителя директора ОБЖ и сторожа допускается использование удлинителей для питания электроприборов (п. 42-з Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);
11. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами – помещение столовой и пищеблока не выделено противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости (ст.69 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
12. На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.23 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" не разработан и не утвержден руководителем организации график проведения занятий для проведения повторных противопожарных инструктажей. (Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 3);

13. На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.13 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" для проведения вводного противопожарного инструктажа не предусмотрено специально оборудованное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. (Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 3);
14. На объекте защиты, в помещении сторожа руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 6);
15. На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях складских помещений его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 20);
16. Огнетушители размещены на высоте более 1,5 метра (Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 480);
17. У пожарного водоёма, а также по направлению движения к нему, не установлены соответствующие указатели (объёмные светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) с указанием расстояния от знака до водоисточника в метрах согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 (ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 6; Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 55, п. 1.12. ГОСТ 12.4.009-83 и ГОСТ 12.4.026-01).

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[подпись проверяющего]

[подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя]

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 9 / 1 / 1 от 01.03.2018 года, протокол об административном правонарушении № 300-ДЕЛАМ-2018-1 от 01.03.2018 года. Другие документы (их копии).

Подписи лиц, проводивших проверку



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта (если имеется) приложениями получил(а):

[подпись лица, получившего акт]
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » 03 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица лица, проводившего проверку)