ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Неклиновский район (место составления акта)

"05" марта 2018 г. (дата составления акта)

11час. (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№270012

По адресу/адресам: Неклиновский район, с.Покровское, п. Чкаловский, 1-А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица от «24» января 2018 г. № 270012, выданного заместителем Руководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской области - заместителем главного государственного санитарного врача по Ростовской области, Ерганова Е.Г..

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покровской средней общеобразовательной школы «Неклиновский образовательный комплекс»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09" февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4ч

"05" марта 2016 г. с 09 час. ___ мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Таганроге, Неклиновском , Матвеево-Курганском , Куйбышевском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Тимошенко Елена .Анатольевна 09.02.2018года 10 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Нагорная Любовь Михайловна - специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском , Матвеево-Курганском , Куйбышевском районах, Иванченко Екатерина Влпдимировна -помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Таганроге, Заборцева Ольга Алексеевна- помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Таганроге

Чернощекова Ирина Николаевна эксперт врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Таганроге; Мезенцева Ирина Леонидовна -эксперт врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Таганроге, Иванников Иван Михайлович – эксперт врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Таганроге, «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области RA.RU. 710028 от 28.05.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Тимошенко Елена Анатольевна – директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покровской средней общеобразовательной школы «Неклиновский образовательный комплекс»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

05.03.2018г. 11час. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская средняя общеобразовательная школа «Неклиновский образовательный комплекс (Ростовская область, Неклиновский район, с.Покровское, п. Чкаловский, 1-А) :

-Проведенная гигиеническая оценка режима образовательного процесса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покровской средней общеобразовательной школы «Неклиновский образовательный комплекс» установила, что режим образовательного процесса в школе не соответствует требованиям санитарных правил: 3-й «А» класс допускается проведение наиболее трудных предметов на 4 уроке(понедельник), 3-й в класс : допускается проведение наиболее трудных предметов на 4 уроке (пятница), 7-й б класс: допускается проведение наиболее трудных предметов на 1 уроке (понедельник) , 8-й б класс: допускается проведение наиболее трудных предметов на 5 уроке (среда), 9-й класс: допускается проведение наиболее трудных предметов на 5 уроке (понедельник), 10-й класс проведение наиболее трудных предметов на 5 уроке (вторник) .При организации обучения в 1-х классах : в 1-ю четверть проводится по урока- что не соответствует п.10.10; п.10.8, приложению № 3 , СанПиН 2.4.2.2821-10 (экспертное заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге №28.02-19/72 от 14.02..2018г)

- Не во всех учебных помещениях при расстановке учебной мебели соблюдаются размеры проходов и расстояния между рядом столов и наружной продольной стеной (менее 50) , от первой парты до учебной доски (менее 240) -нарушение п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 05.03.2018года учебная мебель по возможности расставлена в соответствии с требованиями санитарных правил

Лицо допустившее нарушения : Кулибаба Е.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Покровской средней общеобразовательной школы «НОК».

- В рекреациях второго, третьего этажей в кабинетах № 312,313 на стенах имеется дефекты, отслоение штукатурки, признаки поражений грибком , что затрудняет качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств- нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях »

-Покрытие пола(линолеум) в рекреации, в учебных кабинетах изношено, имеет дефекты, неровности поверхности не допускающие проведения качественной уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств – нарушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

- размеры учебной мебели не во всех случаях подобраны с учетом роста обучающихся, целостность рабочих поверхностей части ученических столов, стульев нарушены, что делает их недоступными для проведения влажной уборки и не устойчивыми к обработке моющими и

дезинфицирующими средствами – нарушение п. 5.3, п.5.4,п.5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10
- Классные доски в учебных кабинетах (207,208, 211) не оборудованы местным освещением - софитами -нарушение п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- в кабинете информатики используются мебель не соответствующая гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы : стулья не подъёмно-поворотные, не регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов 0,5- 0,7м(при норме не менее 1,2 м.), - нарушение п.5.9 СанПин 2.4.2.2821-10; п.9.1; п.9.6 Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
- В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, допускается использование в одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения белый и тепло-белый . Несвоевременно проводится замена вышедших из строя источников света(20 % осветительных приборов не в рабочем состоянии) — нарушение п.7.2.2, п.7.2.3, п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

-Гардероб размещен в рекреации при входе в здание школы, не оборудован ячейками для обуви - нарушение п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях »
- Для организации питьевого режима с использованием бутилированной воды, образовательное учреждение не обеспечено одноразовой посудой, контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения, нарушение 10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
- Не выделено специальное помещение и металлический контейнер для сбора неисправных, перегоревших люминесцентных ламп для последующей утилизацией их в соответствии с действующими нормативными документами - нарушение п.7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях »
- При обеденном зале к раковинам для соблюдения правил личной гигиены учащихся не подведена горячая вода, рядом с умывальниками предусмотрено одно электрополотенце - нарушения п.3.2, п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
Ответственность за нарушения несет : Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская средняя общеобразовательная школа «Неклиновский образовательный комплекс

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Поручение № 70 от 30.01.2018года, предписание № 96 от 05.03.2018года; акты отбора проб № 28.02.-26/245, 246 от 09.02.2018года; акт измерений уровней физических факторов № 28.04.1-28/108 от 09.02.2018года, протоколы лабораторных испытаний № Т 720-Б от 09.02.2018года; № Т722-Б от 12.02.2018года;№ Т721-Б от 13.02.2018года; экспертные заключения № 28.02-19/72 от 14.02.18г., № 28.02-19/79 от 16.02.18г

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Тимошенко Елена Анатольевна директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покровской средней общеобразовательной школы «Неклиновский образовательный комплекс»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 05 " марта 2018 г.

_____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)