



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

344029, Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66. Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14  
E-mail: [rnd@sevkav.gosnadzor.ru](mailto:rnd@sevkav.gosnadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

Директору МБОУ Покровская СОШ «НОК»

Е.А. Тимошенко

346830, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское, переулок Чкаловский, 1а.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 32/31-08**

**об устранении причин и условий, способствующих  
совершению административного правонарушения**

27.02.2019

(дата составления)

Ростовская область, г. Таганрог,

пер. Комсомольский, 39,

Таганрогский территориальный отдел по

государственному энергетическому надзору

Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(место составления представления, населенный пункт, организация)

Мной, Начальником Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Савочкиным Сергеем Валентиновичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего представление, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покровская средняя общеобразовательная школа Неклиновский образовательный комплекс (далее МБОУ Покровская СОШ «НОК»), ИНН 6123009082, ОГРН 1026101345600 зарегистрированного (ой) по адресу: 346830, Ростовская обл., Неклиновский район, С. Покровское, переулок Чкаловский, 1а.

1. Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2. Фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3. Фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений:

№пп	Нарушения требований НТД	Ссылка на НТД
1.	Для электроустановки (ВРУ) не составлены однолинейные схемы электрических соединений.	ПТЭЭП п.1.5.18.

Заверено

С.В. Савочкин

2.	Оборудование РУ периодически не очищается от пыли и грязи.	ПТЭЭП п.2.2.17.
3.	На средстве учета электрической энергии (счетчике) в помещении ВРУ не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.	ПТЭЭП п.2.11.13
4.	Не демонтирована проводка отключенного электрооборудования в ВРУ в соответствии с меняющимися условиями работы.	ПТЭЭП п.1.6.2
5.	В ВРУ-0,4 кВ под один болт выполнено присоединение по два нулевых защитных проводников, что не обеспечивает возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников и не обеспечивает непрерывность одной электрической цепи при отключении второй	ПТЭЭП п. 1.7.2, 2.7.6, ПУЭ п. 1.7.119, 1.7.139
6.	Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей над входом в столовую выполнены скрутками.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.1.21 п.2.1.26
7.	Приводы выключателей в ВРУ не имеют указателей отключенного и включенного положений.	ПТЭЭП п.2.2.15
8.	На дверцах этажных щитков не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п.2.2.20

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании:

вышеизложенного и во исполнение п.1.5.18., п.2.2.17., п.2.11.13., п.1.6.2., п. 1.7.2, п.2.7.6, п.2.2.15, п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.200 № 4145; п. 1.7.119, п.1.7.139, п.2.1.21, п.2.1.26, Правил устройства электроустановок. Седьмое издание (далее ПУЭ), утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

**Информацию о принятых мерах представить в адрес лица вынесшего настоящее Представление, по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Комсомольский, 39, в течение одного месяца со дня получения представления.**

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Савочкин С.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, вынесшего представление, дата)

Представление вручено (направлено) по почте:

27.02.2019 директор Тимошенко В.Ф. С.В.

(дата, номер заказного письма; должность, фамилия, имя, отчество, подпись, лица получившего представление, дата вручения)

Заверено

С.В. Савочкин