

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
«НЕКЛИНОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС»

С. ПОКРОВСКОЕ, ПЕР. ЧКАЛОВСКИЙ 1-А 346830
ИНН 6123009082 КПП 612301001 Л/С 20586У48100
ОКПО 42698718 ОГРН 1026101345600
УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МБОУ СОШ
«НОК»)
Р/С 40204810500000000107
БИК 04601501 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. РОСТОВ - НА - ДОНУ
ТЕЛ: 8 (863 47) 2-13-86

Исходящий № 117 от 26.03.2019 г.

Начальнику Таганрогского
территориального отдела по государственному
энергетическому надзору Северо-Кавказского
управления Ростехнадзора
Савочкину С.В.
Директора МБОУ Покровская СОШ «НОК»
Е.А. Тимошенко

Уважаемый Сергей Валентинович!

На Ваше представление от 27.02.2019г. № 32/31-08 предоставляю
информацию о принятых мерах по устранению нарушений требований НТД в
МБОУ Покровская СОШ «НОК»:

№ п/п	нарушение	Отметка об исполнении
1.	Для электроустановки (ВРУ) не составлены однолинейные схемы электрических соединений.	Исполнено.
2.	Оборудование РУ периодически не очищается от пыли и грязи.	Исполнено.
3.	На средстве учета электрической энергии (счетчике) в помещении ВРУ не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.	Исполнено.
4.	Не демонтирована проводка отключенного электрооборудования в ВРУ в соответствии с меняющимися условиями работы.	Исполнено.
5.	В ВРУ – 0,4 кВ под один болт выполнено присоединение по два нулевых защитных	Исполнено.

	проводников, что не обеспечивает Исполнено. возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников и не обеспечивает непрерывность одной электрической цепи при отключении второй.	
6.	Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей над входом в столовую выполнены скрутками.	Исполнено.
7.	Приводы выключателей в ВРУ не имеют указателей отключенного и включенного положений.	Исполнено.
8.	На дверцах этажных щитков не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	Исполнено.

Прилагаю:

1. Фото на 5 листах;
2. Копию чека оплаты штрафа на 1 листе.



Директор МБОУ Покровская СОШ «НОК»

Тимошенко Е.А.

Получено 200. инспектор
Юр. А. П. Юдашников 2.6.03.2019