



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ростовской области

Территориальный отдел в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

237

с. Покровское

« 30 » сентября 2024года

(место выдачи предписания)

Мною, Измайловой Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покровской средней общеобразовательной школы «Неклиновский Образовательный Комплекс», 346 830, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Чкаловский, дом 1-А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- во всех учебных кабинетах учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты технологии, физики, химии, биологии, лаборантские, не обеспечены горячим водоснабжением вне зимнего сезона, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком), не обеспечены источниками местного освещения, расположенные сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука), с целью исключения бликов на поверхности экрана, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- вытяжной шкаф в учебном кабинете химии не оборудован вентиляцией, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005 с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Во всех учебных кабинетах учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, в соответствии с п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: до 01.09.2025года**

2. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты технологии, физики, химии, биологии, лаборантские, обеспечить горячим водоснабжением круглогодично, в соответствии с п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: до 01.09.2025года**

3. Рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком), обеспечить источниками местного освещения, располагать сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука), с целью исключения бликов на поверхности экрана, в соответствии с п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: до 01.09.2025года**

4. Вытяжной шкаф в учебном кабинете химии оборудовать вентиляцией, в соответствии с п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

**Срок исполнения: до 01.09.2025года**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Покровской средней общеобразовательной школы «Неклиновский Образовательный Комплекс», расположенной по адресу: 346 830, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Чкаловский, дом 1-А Тимошенко Елену Анатольевну**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге,  
Неклиновском, Матвеево-Курганском,  
Куйбышевском районах

(должность лица, составившего предписание)



Т.В. Измайлова

(подпись)

(инициалы и фамилия)



С предписанием ознакомлен(а) 30 сентября 2024г.



(подпись)

Е.А. Тимошенко  
(инициалы и фамилия)